

Verificação da continuidade nos condutores de protecção, nas ligações equipotenciais, nas massas e nos elementos condutores.



- 1 **Desligue** o aparelho de corte geral da instalação
- 2 **Selecione** o aparelho de medição para a função de *verificador de continuidade*
- 3 **Estabeleça** uma interligação entre o barramento de terra e fase
- 4 **Verifique** a continuidade entre a terra e a fase nos pontos da instalação que pretende testar (tomadas, junções, etc)

