



MEDIDAS REALIZADAS

Com alimentação trifásica ligada ao quadro (interruptor diferencial em ON)

Medido entre:	F1 e T	F2 e T	F3 e T	N e T
AC	256V	243V	148V	68V

Com alimentação trifásica ligada ao quadro (interruptor diferencial em ON e disjuntor trifásico em OFF)

Medido entre:	F1-A e T	F2-A e T	F3-A e T	N-A e T
AC	5V	5V	4V	11V

Com alimentação trifásica desligada ao quadro (interruptor diferencial em OFF e disjuntor trifásico em OFF)

Medido entre:	F1 e T	F2 e T	F3 e T	N e T
AC	13V	14V	12V	13V