

**Nota:** As diferentes medidas indicadas nesta secção são ilustradas pelos esquemas seguintes :



*Circuito TRS ou TRP, separado fisicamente de todos os outros circuitos,*



*Condutores do circuito TRS ou TRP munidos, para além do respectivo isolamento principal, de uma bainha não metálica,*



*Écran ou bainha, metálicos ligados à terra, separando os circuitos TRS ou TRP de todos os outros circuitos,*



*Circuito TRS ou TRP fazendo parte de um cabo multicondutor que contenha outros circuitos, sendo o isolamento dos condutores do circuito TRS ou TRP previsto para a tensão mais elevada que possa surgir nos condutores dos diferentes circuitos do cabo,*

*Onde:*



*designa o circuito TRS ou TRP;*



*designa um outro circuito.*