

QUADRO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
(Q. PT.)

In	N.º CIRC.	CANALIZAÇÃO	CABOS/CONDUTORES	DESIGNAÇÃO DO CIRCUITO
	1			
	2			
	3			
2A	4		H07V-K 2x1,5 mm²	Relé Diferencial
1000A	5	ENTERRADO	3x(LXAV 3x185+95 mm²)	Quadro de Entrada (Classe I de Isolamento)

