

O cabo de alimentação é protegido por In 250A. Caso aumente o In na entrada do Quadro Parcial para 400 terá o mesmo In que o QGBT